



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.01.2019 № 16-17-29

ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО»

На № 562/ГПТ от 28.12.2017

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Первому заместителю
генерального директора
по развитию бизнеса
А.Ю. Шмелеву

ул. Генерала Дорохова, д. 14, стр. 1,
г. Москва, Россия, 119530
тел.: +7 495 745 68 57,
факс: +7 495 440 02 00

На Ваш запрос сообщаем, что не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гибкие трубы «КАСАФЛЕКС», изготавливаемые по ТУ 4937-023-40270293-2013 (ТУ 24.20.33-023-40270293-2017), коды ОКПД2 24.20.33, ТН ВЭД ЕАЭС 8307 10 000 0, состоящие из напорных стальных гофрированных труб, теплоизоляции из пенополиуретана или пенополиуретанизоцианурата и гофрированной полиэтиленовой защитной оболочки, с проводниками-индикаторами системы оперативного дистанционного контроля, предназначенные для сетей отопления и горячего водоснабжения с рабочим давлением до 1,6 МПа и максимальной рабочей температурой до 160 °С.

Ответственность за предоставленные сведения о продукции несет ООО «Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО».

Срок действия данного письма до 18.01.2019.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

Шарипова С.А.
(495) 521-91-19



В.В. Телеш